

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-IL.ПБ05.В.01348  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629948  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО "Палрам РУС". Адрес: 141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, Олимпийский проспект, дом 38, корпус 5. ОГРН: 1105029003639. Телефон +7 495 411 6626, факс +7 495 411 6627, www.palram.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** "Palram Industries Ltd". Адрес: Kibutz Ramat Yohanan 30035, Israel, Израиль. Телефон 972-4-845-99-00, факс 972-4-845-99-00, www.palram.com.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Гофрированный поликарбонатный лист марки «SUNTUF», «SUNTUF Plus». Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)  
57 7200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Горючесть – нормальногорючий (ГЗ) по ГОСТ 30244-94 (метод II); воспламеняемость – умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – группа ДЗ, с высокой дымообразующей по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18; показатель токсичности – группа ТЗ, высокоопасный по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20

код ТН ВЭД России  
3921 90 110 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № М01630-тр 03.11.2010г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Акт о результатах анализа состояния производства № 1957/п от 04.11.2010г. ОС "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", № ТРПБ.RU.ИН12 от 28.08.2010г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделие, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 09.11.2010 по 08.11.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Полестеров