



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.99.34.576.Д.009008.08.08

от 21.08.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна марок: External Wall Venti  
Thermo Slab 034, External Wall Venti Thermo Slab 032

изготовленная в соответствии  
с ТУ 5763-001-73090654-2005 с Изм. №1 "Изделия теплоизоляционные из стеклянного  
штапельного волокна"

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам  
(непущное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест". ГН  
2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Организация-изготовитель

ООО "КНАУФ Инсулейшн", 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул.  
Индустриальная, влад. 2, Российская Федерация

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "КНАУФ Инсулейшн", 142800, Московская обл., Ступинский р-н, г. Ступино, ул.  
Индустриальная, влад. 2, Российская Федерация

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 743-С от 14.07.2008 г. ИЛЦ Независимого института экспертизы и  
сертификации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513042; №ГСЭН.RU.ЦОА.159).

№0052806

127994, Москва, Вадковский пер., 18/20



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Содержание вредных веществ в атм. воздухе, мг/куб. м, не более:

формальдегид	0,003
гексаметилендиамин	0,01
капролактам	0,05
метилбензол	0,5
диоктилфталат	0,02
винилацетат	0,15
силикатосодержащая пыль (стекловолокно)	0,05

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

**Область применения:**  
для наружной и внутренней звуко- и теплоизоляции ограждающих строительных конструкций всех типов зданий и сооружений (А-В) при температуре изолируемых поверхностей от -60°C до +180°C - исключая непосредственный контакт с человеком

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с руководством фирмы-изготовителя, ТУ 5763-001-73090654-2005 с Изм. №1. При производстве оборудование производственных помещений механической общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Использование СИЗ органов дыхания, глаз, кожи рук.

### Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, фирма-изготовитель, страна, область и способ применения, требования безопасности при использовании, дата изготовления, срок эксплуатации



Заключение действительно до 21.08.2013 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека



Н.В. Шестопалов  
(Ф. И. О./Подпись)

М. П.

Бланк N 0052806